



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области, ул. Кирова, 5/23, г. Ярославль, 150000 телефон
72-92-22, факс 32-96-24, 30-57-95 телетайп 217149 «Трековый» E-mail: go@adm.yar.ru

Управление надзорной деятельности и ПР ГУ МЧС России по Ярославской области

Красная площадь, 8 тел: 79-08-15, E-mail: und-varoslavl@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и ПР по Дзержинскому району г. Ярославля, ул. Бабича, 12

тел: 56-11-58, E-mail: dzer.ond@yandex.ru

Предписание № 4/1/ 1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному образовательному учреждению средней общеобразовательной школе № 27, по адресу: г. Ярославль, ул. Труфанова, д. 4

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Дзержинского района г. Ярославля по пожарному надзору Ропотова Алексея Владимировича N 4 от 14.01.2015 г., ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», о проведении плановой выездной проверки в отношении Муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 27, по адресу: г. Ярославль, ул. Труфанова, д. 4 в период с 10 час. 00 мин. до 13 час. 30 мин. 20.01.15 г.; с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. 29.01.15 г.; с 10 час. 30 мин. до 13 час. 00 мин. 11.01.2015 г.; с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 16.02.15 г. (4 рабочих дня), фактически была проведена плановая выездная проверка Государственным инспектором Дзержинского района г. Ярославля по пожарному надзору лейтенантом вн. службы Зайцевым Евгением Святославовичем здания, помещений в здании, документации, территории, оборудования Муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 27, по адресу: г. Ярославль, ул. Труфанова, д. 4, совместно с директором МОУ СОШ № 27 Волчихиной Инной Валентиновной, зам. директора по АХР МОУ СОШ № 27 Датской Надеждой Александровной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) выполнения (указывает только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.

1.	Отсутствует на двери помещения для хранения на 2-м этаже (помещение № 60 по тех паспорту инвен. номер №24127) обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной безопасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	п. 20 ППР в РФ; ФЗ №123 ст. 4; ФЗ № 69 ст. 2, 37, 38; ФЗ №184 ст. 46, ч. 1	01.08.2015 г.	
2.	Не соблюдено расстояние от светильников до хранящихся предметов в помещении для хранения на 2-м этаже (помещение № 60 по тех паспорту инвен. номер №24127).	п. 343 ППР в РФ; ФЗ №123 ст. 4; ФЗ № 69 ст. 2, 37, 38; ФЗ №184 ст. 46, ч. 1	01.08.2015 г.	
3.	Допущено размещение выключателя в помещении для хранения на 2-м этаже (помещение № 60 по тех паспорту инвен. номер №24127).	п. 349 ППР в РФ; ФЗ №123 ст. 4; ФЗ № 69 ст. 2, 37, 38; ФЗ №184 ст. 46, ч. 1	01.08.2015 г.	
4.	Не обеспечено заполнение проема (дверь) в противопожарной преграде с требуемым пределом огнестойкости в помещении для хранения на 2-м этаже (помещение № 60 по тех паспорту инвен. номер №24127).	п. 7.4, п. 5.14 СНИП 21-01-97; ФЗ №123 ст. 4; ФЗ № 69 ст. 2, 37, 38; ФЗ №184 ст. 46, ч. 1	01.12.2015 г.	
5.	Не соблюдено расстояние от пожарных извещателей до хранящихся предметов в помещении для хранения на 2-м этаже (помещение № 60 по тех паспорту инвен. номер №24127).	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009; ФЗ №123 ст. 4, ст. 6, ч.1; ФЗ № 69 ст. 2, 37, 38; ФЗ №184 ст. 46, ч.1	01.08.2015 г.	
6.	Не оборудована автоматической установкой пожарной сигнализации хозяйственная постройка (строение по техпаспорту инв. № 24127 литер Б).	ч.1 ст. 46 «Переходные положения» Федерального закона от 27.12.2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч. 3 ст. 52 Федерального закон № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4 таб. 1,3 НПБ 110-03.	01.08.2015 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
Дзержинского района г. Ярославля
по пожарному надзору
(должность, фамилия, инициалы
государственного инспектора
по пожарному надзору)



Е.С. Зайцев

«16» 02 2015 г.

Предписание для исполнения получил:

[Signature]
(подпись)

«16» 02 2015 г.

[Signature]
(должность, фамилия, инициалы)



Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю

г. Ярославль
(место составления акта)

«25» декабря 2015 г.
(дата составления акта)

16 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№164


В период с «08» декабря 2015 года по «25» декабря 2015 года по адресу: г. Ярославль, ул. Труфанова, д. 4
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Лебедева Андрея Анатольевича от «03» декабря 2015 года №164

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 27

Продолжительность проверки: в период с 10 час. 00 мин. «08» декабря 2015 года по 16 час. 00 мин. «25» декабря 2015 года.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю.

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки)
Директор МОУ СОШ № 27 04.12.2015 г. Волчихина И.В. 
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору Зайцев Евгений Святославович.

При проведении проверки присутствовали: Зам.директора по АХР Датская Надежда Александровна.


Краткая характеристика пожарной опасности объекта: Здание учреждения 4-х этажное здание. Здание II степени огнестойкости. Класс функциональной пожарной опасности Ф 4.1. Общая площадь здания составляет 6191,6 м². Отопление центральное водяное. Здание учреждения оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей в случае возникновения пожара 3-го типа.

В ходе проведения проверки:

- выявлены повторные нарушения обязательных требований пожарной безопасности (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
- несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): **пункты предписания №4/1/1 от 16.02.2015 г. выполнены в полном объёме.**
- нарушений не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Предписание от 16.02.2015 года №4/1/1 об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

Подпись лиц(а), проводившего проверку:

Государственный инспектор г. Ярославля
по пожарному надзору Зайцев Е.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«25» декабря 20 15 г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор завода М.В. Васильев
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«25» декабря 20 15 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)